



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: SAPELI, a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 14 - 449/Z

Výrobek: Dřevěné jednokřídlové dveře v dřevěné obložkové zárubni

Popis: Dřevěné jednokřídlové dveře, v dřevěné obložkové zárubni s těsněním Deventer, s prahovou výsuvnou lištou DOGMATIC IGLOO A1051, rozměry křídla 950 mm x 2215 mm. Složení křídla: HPL laminát tl. 0,8 mm, DTD Egger tl. 2,7 mm, rám ze smrkového dřeva + zámková příložka šířky 120 mm VL Sauerland tl. 33 mm, výplň deska VL Sauerland tl. 33 mm dělená na tři části, DTD Egger tl. 2,7 mm, HPL laminát tl. 0,8 mm. Tloušťka křídla 40 mm.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 32 (-1; -2) \text{ dB}$

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 170/14. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: 15.07.2014
Platnost do: 15.07.2016
Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla

Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště